

**המרכז הרפואי לגליל**  
**מכרז 10/2023 להתקנת תשתיות לגפ"מ ולגז טבעי ולאספקת גזים לדוודי קיטור**  
**תוספת למענה לשאלות הבהרה**

<p><b>חדר מרכזיה/בקרה נמצא במבנה אשפוז פנימי ובמרתף המיון בחרום. ניתן להתחבר על רשת קיימת של המרכז הרפואי שפזורה בקמפוס.</b></p>	<p>מבקש לדעת היכן נמצא חדר הבקרה כולל שרטוטים של תוואי כבלי החשמל מבקש להשמיט סעיף זה מכיוון שאנו חברת גז ולא חברת תקשורת</p>	<p>4.1.24</p>	<p>דרישות טכניות נספח א (הסכם)</p>	<p>.1</p>
<p><b>נדרש להטמין את המיכלים. באם ידרשו לבצע בדיקת קרקע מהרגולציה של פעילות זו, וימצא זיהום קרקע. נדרש לפנות בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה.</b></p>	<p>למיטב ידיעתנו הייתה בעבר בעיה של קרקע מזוהמת במיקום המתוכנן לצובר האם טופל ?</p>	<p>4.2.8</p>		<p>.2</p>